

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: LVD 50170003

Proizvod: Instalacijski vod s izolacijom i plaštem od PVC smjese
Product: Nazivni napon 300/500 V
PVC insulated and sheathed wiring cable
Rated voltage 300/500 V

Tip/model: H05VV-F, 300/500 V
Type/model

Komercijalni naziv: Instalacijski vod s izolacijom i plaštem od PVC smjese
Brand name: *PVC insulated and sheathed wiring cable*

Podnositelj zahtjeva: Miviko d.o.o., Rastovača b.b., 88240 Posušje, BiH
Applicant:

Proizvođač: Miviko d.o.o., Rastovača b.b., 88240 Posušje, BiH
Manufacturer:

Primijenjene norme: HRN EN 50525-2-11:2012
Related standards: (EN 50525-2-11:2011)

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: Izvještaj o tipskom ispitivanju br. 231836-CC4-1 od 23.05.2017.
Test report No and date of issue: *Type test report No. 231836-CC4-1 from 23.05.2017.*

Ispitni izvještaj izdan od: VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
Test report issued by the:

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan zahtjevima navedenih normi.

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standards listed above.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitnog uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitnog uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Remark:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

Rok valjanosti:

Period of validity:

24.07.2020.

KONČAR - Institut za
elektrotehniku d. d.
Z A G R E B 12

Mjesto i datum:

Place and date:

Croatia, Zagreb, 25.07.2017.

Ocjenitelj
Assessor


Ante Poleš, dipl.ing.

M.P.
Seal

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department


Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA