

# CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: LVD 50170006

**Proizvod:** Kabeli bez plašta za čvrsto ožičenje izolirani polivinil kloridom nazivnog  
*Product:* napona do i uključivo 450/750 V  
*Polyvinyl chloride insulated, nonsheathed cables for fixed wiring of rated voltage up to and including 450/750 V*

**Tip/model:** H07V-U, 450/750 V  
*Type/model*

**Komercijalni naziv:** Instalacijski vod s izolacijom od PVC smjese  
*Brand name:* Wiring cable insulated PVC compound

**Podnositelj zahtjeva:** Miviko d.o.o., Rastovača b.b., 88240 Posušje, BiH  
*Applicant:*

**Proizvođač:** Miviko d.o.o., Rastovača b.b., 88240 Posušje, BiH  
*Manufacturer:*

**Primijenjene norme:** HRN EN 50525-2-31:2012  
*Related standards:* (EN 50525-2-31:2011)

**Broj i datum izvještaja o ispitivanju:** Izvještaj o tipskom ispitivanju br. 12071104 od 22.08.2012.  
*Test report No and date of issue:* Type test report No. 12071104 from 22.08.2012.

**Ispitni izvještaj izdan od:** ETS Energie- und Telecom Service GmbH  
*Test report issued by the:*

## ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan zahtjevima navedenih normi.

## CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standards listed above.

## Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitnog uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitnog uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

## Remark:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

## Rok valjanosti:

Period of validity:

24.07.2020.

## Mjesto i datum:

Place and date:

Croatia, Zagreb, 25.07.2017.

Ocjenitelj  
Assessor

  
Ante Poleš, dipl.ing.

KONČAR - Institut za  
elektrotehniku d.d.  
ZAGREB

M.P.  
Seal

Upravitelj SCERT-a  
Head of SCERT Department

  
Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA